

OBVESTILA UPORABNIKOM

1. REZULTATI PRESKUSOV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH V LETU 2015

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) je upravljavec vodovodnega sistema dolžan uporabnike obveščati o kakovosti pitne vode. Iz spodnje tabele je razvidno število odvzetih vzorcev v letu 2015 po posameznih vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica v okviru notranjega nadzora in ugotovljena ne/skladnost s parametri, določenimi v Pravilniku o pitni vodi:

JAVNI VODOVOD	Mikrobiološke analize			Kemijske analize		
	št. vzorcev	skladni	neskladni	št. vzorcev	skladni	neskladni
Sevnica	24	23	1	9	9	0
Krmelj	11	10	1	4	4	0
Blanca	10	10	0	4	4	0
Nova gora	10	10	0	4	4	0
Loka - Račica	10	10	0	4	4	0
Dolnje Brezovo - Inplet	10	10	0	4	4	0
Primož	10	10	0	4	4	0
Vrh pri Boštanju	3	3	0	1	1	0
SKUPAJ	88	86	2	34	34	0

Neskladnost je bila v letu 2015 ugotovljena v 2 primerih (2%). Ob ugotovljeni neskladnosti pitne vode smo takoj pristopili k odpravi le-te s predpisanimi ukrepi v okviru notranjega nadzora HACCP.

Poleg analiz v okviru notranjega nadzora se kakovost pitne vode nad javnimi vodovodi spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. V letu 2015 je bilo na sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica odvzetih 33 vzorcev za mikrobiološke analize ter 33 vzorcev za kemijske analize vode. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s predpisanimi normativi.

Komunala d.o.o. Sevnica izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode tudi na 18 lokalnih javnih vodovodih, ki so hkrati vključeni v državni monitoring. Rezultati analiz po posameznih vodovodnih sistemih in ugotovljene neskladnosti v okviru notranjega nadzora kot tudi državnega monitoringa bodo v mesecu aprilu objavljeni v lokalnem časopisu ter na spletni strani Komunale. Na spletni strani bo objavljeno tudi Poročilo o pitni vodi za leto 2015, za vse javne vodovode v občini Sevnica.

Za vse dodatne informacije in pojasnila glede kakovosti oskrbe s pitno vodo na vseh javnih vodovodih v Občini Sevnica, vključno z lokalnimi javnimi vodovodi, smo vam na voljo na tel. 07/81 64 724.

2. ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN

Ponedeljek, 28.3.2016 (velikonočni ponedeljek): odpadkov na ta praznični dan ne bomo odvažali. Storitve se bo v tem tednu izvedla z enodnevnim zamikom - od torka do sobote.

Informacije:

Tel: (07) 81 64 700

Fax: (07) 81 64 711

E-mail:

komunala.sevnica@siol.net

Spletna stran:

www.komunala-sevnica.si



Dežurna služba:

Vodovod: 041-355-631

Pogrebna: 031-547-744

Kanalizacija, ČN: 051-366-108

Vzdrževanje cest: 031-614-008

STANJE ŠTEVCA

sporočite na

(07)81 64 712

ali

[bostjan.ostrovrnsnik@](mailto:bostjan.ostrovrnsnik@komunala-sevnica.si)

komunala-sevnica.si

ZBIRNI CENTER

Redni odpiralni čas:

Ponedeljek 7⁰⁰-15⁰⁰

Torek 10⁰⁰-17⁰⁰

Sreda 10⁰⁰-17⁰⁰

Četrtek 7⁰⁰-15⁰⁰

Petek 7⁰⁰-15⁰⁰

2. sobota v mesecu 8⁰⁰-12⁰⁰

nedelje, prazniki **zaprto**